

Żłobek Samorządowy  
w Zdzieszowicach  
ul. Piastów 20  
47-330 Zdzieszowice

**Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  
Identyfikator: Ż.S. 271.1.2016**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa budynku żłobka – III etap

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 - dalej jako ustawa Pzp) udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr: 1

Które pozycje przedmiaru obejmują wykonanie i montaż drabiny technicznej na dach.

**Odpowiedź nr: 1**

**Pozycja 32 przedmiaru robót obejmuje wykonanie i montaż drabiny technicznej na dach**

Pytanie nr: 2

Które pozycje przedmiaru obejmują naprawy izolacji kanałów wentylacyjnych i ocieplenie jednostki wentylacyjnej zewnętrznej na dachu budynku.

**Odpowiedź nr: 2**

**Pozycja 75 przedmiaru robót obejmuje naprawę izolację kanałów wentylacyjnych i ocieplenia jednostki wentylacyjnej.**

Pytanie nr: 3

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót związanych z zaworem pierwszeństwa w poz. 104 przedmiaru robót.

**Odpowiedź nr 3**

**Przyjęto zawór typu EV220B 50B G2E z cewką elektromagnetyczną 24V 50Hz BE024AS Sterowanie przez sygnał ze sterownika instalacji p.poż.(zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia pożaru)**

Pytanie nr: 4

Prosimy o podanie dokładniejszych informacji na temat konstrukcji balustrad tarasu – jaki ma być ich kształt i z jakiego materiału mają być wykonane - prosimy o pokazanie bardziej szczegółowego rysunku

**Odpowiedź nr: 4**

- 1) Kształt oraz podział pól wg. załączonych rysunków,**
- 2) Konstrukcje balustrad zaproponowano w formie słupków ze stali nierdzewnej średnicy fi 60 mm o wysokości około ( 1,5 mb - cena: 200 zł netto / szt. ) zabetonowanych w miejscu montażu,**
- 3) Wypełnienia z płyty HPL o grubości 10mm z wycięciem o przesłanym wzorze + ewentualne usztywnienie w postaci profili ze stali nierdzewnej (cena: 950 zł netto / mb).**

Pytanie nr: 5

Czy balustrady tarasy wymagają wykonania nowych fundamentów pokazanych na przekroju A-A - brak takich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr: 5

Stalowe słupki balustrad oraz obrzeże tarasu wymaga fundamentowania wg. uzupełnienia do przedmiaru robót ( przedmiar robót w załączeniu),

Ponadto dopuszcza się po wcześniejszym uzgodnieniu stosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych

Pytanie nr: 6

Prosimy o wyjaśnienie jak mają wyglądać elementy edukacyjne znajdujące się w balustradzie.

Odpowiedź nr: 6

Przyjęto elementy edukacyjne firmy Bambino . Dobór modeli wg. wyboru inwestora.

<http://www.mojobambino.pl/scianki-funkcyjne/4477-scianka-funkcyjna-trojkaty-i-kwadraty.html>

<http://www.mojobambino.pl/scianki-funkcyjne/4475-scianka-funkcyjna-motytki.html>

<http://www.mojobambino.pl/scianki-funkcyjne/4476-scianka-funkcyjna-tor-dla-kulek.html>

Pytanie nr: 7

Prosimy o określenie parametrów płyt gumowych przewidzianych do zabudowy na tarasie.

Odpowiedź nr: 7

Płyty gr. min 30mm ( atest - zabezpieczenie przed upadkiem do 1m,)

Producent rodzaj oraz kolorystyka wg. wyboru inwestora.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie dokładniejszych informacji na temat konstrukcji balustrady loggi.

Odpowiedź nr: 8

Forma i materiał jak balustrada na tarasie, montaż do zewnętrznej ściany budynku. Wysokość najniższego wycięcia w polu H=110cm

Pytanie nr: 9

Czy należy wykonać dekorację w formie chmur na pokryciu dachowym widoczną na rzucie dachu. Jeśli tak to prosimy podać kolorystykę dachu.

Odpowiedź nr: 9

Tak należy wykonać kolorystykę pokrycia dachowego w kolorze białym oraz błękitnym wskazaną na rysunku – RZUT DACHU

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi: Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej

Dyrektor żłobka

mgr Anna Stosiek