

OŚ.6220.15.1.2016.JBG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 12.10.16 r., znak NZ.4315.30.2016.TM i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21.10.16r., znak WOOŚ.4241.371.2016.DF

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku:

Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka

zlokalizowanego na dz. o nr ew.

Obręb Żyrowa

działki nr: 154/2, 431, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 39/1,

Obręb Oleszka

działki nr: 56/6, 56/9, 56/11, 56/12, 56/14, 56/15, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105/1, 105/2, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 127/1, 129, 130, 131, 132, 133/1, 134/1, 135/1, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 146, 147, 176, 177, 178, 179/2, 179/3, 179/4, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 189/1, 189/2, 192/1, 192/2, 195, 196, 197, 198/3, 198/4, 199, 200, 202,

Obręb Jasiona

działki nr: 428/1, 428/2, 447/1, 448, 449, 450, 451, 452, 453/2, 453/3, 453/4, 454, 455, 456, 459, 460, 461/1, 461/2, 463, 464, 468, 474/2, 554, 555/1, 556/1, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561/1, 562/1, 563/1, 563/2, 567/1, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 576/1, 576/5, 576/6, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 587, 589/6, 592, 593, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 602, 604, 605, 634,

Wszystkie działki w części objętej planowanym przedsięwzięciem wraz z obszarem oddziaływania objęte są zasięgiem aktualnie obowiązującego przyjętego uchwałą Nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 kwietnia 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołectwach Oleszka - Żyrowa - Jasiona.

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach

p o s t a n a w i a

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Pan Marek Klyk – Biuro Projektowe ECO-UNIT ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole złożył w dniu 29.09.2016 r. w tut. urzędzie wniosek bez znaku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia *pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka*.

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), pełnomocnictwo udzielone Panu Markowi Klyk, wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne obszaru inwestycji oraz wersję elektroniczną karty informacyjnej.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (*tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*).

W związku z powyższym Burmistrz Zdzeszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), pismem z dnia 05.10.2016 r. znak OŚ.6220.15.2016.JBG, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 12.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.10.16 r.) znak NZ.4315.30.2016.TM wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak WOOŚ.4241.371.2016.DF z dnia 21.10.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.10.16 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ zważył co następuje:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona, w rejonie ulic Wiejskiej i Kościuszki oraz dla części zabudowań położonych na gruntach miejscowości Jasiona (tzw. Kolonia Oleszka przylegająca do miejscowości Oleszka wzdłuż ul. Kościuszki).

Zaprojektowany układ technologiczny przewiduje grawitacyjny spływ ścieków z poszczególnych posesji do zbiorczych kolektorów sanitarnych (zlokalizowanych w pasach dróg publicznych i wewnętrznych) transportujących nieczystości do sieciowej pompowni ścieków PO-1. Następnie rurociągiem tłocznym fekalia pompowane będą do kolejnego systemu kolektorów grawitacyjnych w pasie ulicy Kościuszki by ostatecznie przetransportować je poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną (zlokalizowaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1443 O) do istniejącego systemu kanalizacyjnego miejscowości Żyrowa połączonego z oczyszczalnią ścieków w Zdieszowicach.

Przewiduje się wykonanie:

- podłączeń grawitacyjnych posesji z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej Ø160mm,
- studzienek przyłączeniowych Ø425mm dla każdej posesji,
- sieci grawitacyjnych kolektorów sanitarnych z rur PVC-U DN200 i DN150 o długości łącznej ok. 2900 m,
- sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Żyrowa w rejonie ulicy Kościuszki wraz z rurociągiem tłocznym RT2 z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm składającej się z odrębnej komory roboczej pomp i komory zasuw (dopuszcza się zamiennie zastosowanie tłoczni ścieków),
- rurociągów tłocznych z sieciowych przepompowni ścieków z rur Ø90mm o długości łącznej ok. 350 m.

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociągów tłocznych ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe przewidziano w pasie dróg publicznych. Częściowo projektowaną kanalizację usytuowano w pasach drogowych dróg wewnętrznych.

Planuje się wykonanie części odcinków kanalizacji bezwykopowo w tym:

- w przypadku rurociągów grawitacyjnych na odcinkach prowadzonych w poprzek pasa drogi, w miejscach o dużej głębokości posadowienia oraz miejscach skrzyżowań z przepustami lub innym uzbrojeniem,
- w przypadku rurociągów tłocznych jedynie w miejscach planowanych studni oraz miejscach połączeń odcinków przewiduje się wykonanie wykopów otwartych celem wykonania prac montażowych.

Dla pozostałych odcinków wykonywane będą wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych boksami szalunkowymi z rozparciem lub poprzez rozkop z zachowaniem wymaganych nachyleń skarp.

Rurociągi układane będą na rodzimym gruncie piaszczystym, a w przypadku wystąpienia gruntów innych niż piaszczyste na podsypce żwirowo-piaskowej.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować

nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały między innymi następujące odpady: gruz, fragmenty rur, inne zmieszane odpady budowlane, masy ziemne, nawierzchnia asfaltowa jako odpad niebezpieczny. Wszystkie ww. odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Ziemia urodzajna (humus) pochodząca z terenu pól będzie składowana obok wykopu i ponownie wykorzystana, natomiast nadmiar ziemi z wykopów będzie odwożony na składowisko odpadów. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy i gleba podlegają ochronie i powinny być przedmiotem troski prowadzących roboty budowlane. Roślinność nie powinna być narażona na negatywne skutki i należy zwrócić uwagę, aby pracujące maszyny, urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew, niszczenia krzewów i warstwy urodzajnej gleby. Organizacja placu budowy powinna eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody w odległości stwarzającej określone zagrożenia.

Planowane do wykonania prace położone są w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. W § 5 rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z 8 maja 2006 r. w sprawie *Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”* (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1134) wskazano zakazy, które obowiązują w granicach parku krajobrazowego. Z treści art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn.zm.) wynika, że zakazy powyższe nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, do których zalicza się, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn.zm.), budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że zaplanowane czynności nie będą stały w sprzeczności z przepisami prawa.

Ponadto planowane zamierzenie na odcinku ok. 500m będzie realizowane wzdłuż granic obszaru Natura 2000 Góra Św. Anny. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie *ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Św. Anny PLH 160002* (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2012 r., poz. 584). Z analizy ww. planu wynika, że najbliższym siedliskiem chronionym na terenie ww. obszaru Natura 2000 jest wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG siedlisko o kodzie 9130 – żyzne buczyny (ok. 480m od planowanego zamierzenia). Jako istniejące zagrożenia dla ww. siedliska plan zadań ochronnych wskazuje: wycinkę lasu, usuwanie martwych i umierających drzew oraz inwazję obcych gatunków. Natomiast wskazywane zagrożenie potencjalne to wycinka lasu i usuwanie martwych i umierających drzew. Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało ww. zagrożeń, a jego realizacja nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar; w wyniku ich prowadzenia nie zostaną również zniszczone stanowiska i siedliska roślin oraz zwierząt będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, gdyż wnioskowane czynności prowadzone będą poza nimi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 w/w ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
- obszary wybrzeży;
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- obszary górskie lub leśne;-

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ ustalił, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze gminy Zdzieszowice, na terenie której występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu, pyłu PM 10 oraz pyłu PM 2,5. Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa - projektowane przewody kanalizacyjne zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu) uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.) a w szczególności po uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 kpa postanowienie w tej sprawie można zaskarżyć w odwołaniu decyzji.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na ręce pełnomocnika Pana Marka Klyk Biuro Projektowe ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole
2. A/a

Do wiadomości:

- Tablica ogłoszeń w sołectwie Oleszka
- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice