



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.7.5.2024.MM

Krapkowice, dnia

17. 07. 2024

**„Wodociąg i Kanalizacja” Sp. z o.o.
z siedzibą w Zdieszowicach
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdieszowice
KRS 0000293893**

DECYZJA Nr 23/HK/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757), art. 104 oraz 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.572) oraz §3 i § 21 ust.1 pkt. 4 oraz ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami cząstkowymi o nr 432.1/W/N/OKK/24, 433.1/W/N/OKK/24 i 434.1/W/N/OKK/24, pobranych w dniu 15.07.2024r. - w ramach kontroli wodociągu Krępna po działaniach naprawczych przeprowadzonych w związku z wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach decyzją Nr 20/HK/2024 z dnia 27.06.2024r. o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Krępna - próbek wody przeznaczonej do spożycia, w punktach: SUW Krępna - woda uzdatniona, sklep Lewiatan w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 31/33 oraz Ośrodek Zdrowia Krępna ul. Jasiońska 8 - a zarządzanego przez „Wodociąg i Kanalizację” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdieszowice

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu KRĘPNA, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Krępna i Rozwadza, ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego - obecne w wodzie przeznaczonej do spożycia bakterie grupy coli w ilościach odpowiednio: 10 jtk/100 ml, 36 jtk/100ml i 80 jtk/100ml przy jednoczesnej wartości parametrów Escherichia coli i Enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,

i nakazuje

spółce „Wodociąg i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdieszowice będącej administratorem wodociągu KRĘPNA

1. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody w w/w sieci wodociągowej pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294 ze zm.).
2. Poinformować w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości Krępna i Rozwadza objętych zasięgiem dostaw wody do spożycia z tego wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz udzielić wskazówek odnośnie bezpiecznego spożywania i używania wody.

3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Burmistrza Zdieszowic.
4. Zapewnić mieszkańcom korzystającym z wody wodociągu KRĘPNA zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, której jakość odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294 ze zm.).
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o zakończeniu działań naprawczych, potwierdzonych prawidłowymi wynikami badań wody pod względem oznaczeń mikrobiologicznych, wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.

Decyzja w pkt.1, 2, 3, 4 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności na podstawie art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572) ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

W myśl art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024, poz. 572) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko jest uzasadnione tym, że bakterie grupy coli stwierdzone w pobranej próbce wody stanowią potencjalne źródło zagrożenia dla osób z niej korzystających.

Termin wykonania decyzji w pkt 5 ustala się do dnia 31 lipca 2024r.

Uzasadnienie

W dniu 15.07.2024r. w ramach kontroli wodociągu Krępna po działaniach naprawczych przeprowadzonych przez spółkę WiK Sp. z o.o. w Zdieszowicach, w związku z wydaną przez PPIS w Krapkowicach decyzją Nr 20/HK/2024 w dniu 27.06.2024r. o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Krępna – pobrano próbki wody przeznaczonej do spożycia, w punktach: SUW Krępna - woda uzdatniona, Ośrodek zdrowia Krępna ul. Jasiońska 8 oraz sklep Lewiatan w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 31/33. Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne i badanie poziomu chloru wolnego. Badanie laboratoryjne wykazało zanieczyszczenie mikrobiologiczne w próbkach - obecne bakterie grupy coli odpowiednio w ilościach 10jtk/100 ml, 36jtk/100 ml i 80jtk/100 ml – przy wartości normatywnej 0. Bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków (paciorkowców kałowych) nie stwierdzono. Woda pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294 ze zm.) właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, na podstawie sprawozdań z badania jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a z jej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego dla konsumentów, wynika że woda nie może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi. Bakterie z grupy coli nie powinny występować w dostarczanej do spożycia konsumentom wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie.

W/w grupa bakterii została przyjęta, z uwagi na ich miejsce występowania i liczebność, za tak zwane wskaźniki sanitarne czystości wód. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. Narusza to wymagania higieniczne i zdrowotne. Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, woda dostarczana przez wodociąg KRĘPNA do miejscowości Krępna i Rozwadza

nie nadaje się do spożycia. Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych, np.: spłukiwania toalet, mycia podłóg.

Na podstawie § 21 ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294 ze zm.) właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje podmiotom odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach, dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedstawia właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024, poz. 572) mówi, że „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji”, natomiast art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. 2024, poz. 416) stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”, a art. 27 ust.2 wskazuje w jakich stanach faktycznych decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W realiach tej sprawy należało zastosować art. 27 ust. 2 albowiem woda przeznaczona do spożycia nie spełnia wymagań sanitarnych z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego, nie nadaje się do spożycia i powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024, poz. 572) decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...). Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Mickiewicza 1 w Opolu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572) przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Załączniki:

1. Sprawozdania cząstkowe z badania wody Nr 432.1/W/N/OKK/24, Nr 433.1/W/N/OKK/24 i Nr 434.1/W/N/OKK/24.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
Barelkowska
mgr inż. Dorota Barelkowska

Otrzymuje:

1. Adresat (za potwierdzeniem odbioru) + e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zdzieszowic, ul. B. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice; e-puapem
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
3. a/a HK Sporządziła: Mariola Markowska, tel.774466749